

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Page 1

N° **CM - 15 - P - 009**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mercredi 25 mars 2015

Matériau présenté par : **FIDIVI TESSITURA VERGNANO Spa**
Regione Masio, 19 Bis

10046 POIRINO TORINO

Marque commerciale : **INCAS**

Description sommaire:

Type de support **tissé**

Composition **100% Trevira CS**

Masse surfacique **420 g/m²**

Epaisseur **1,4 mm**

Coloris **tous coloris**

Nature de l'essai : **Essai au brûleur électrique**
Essai de persistance de flamme
Essai de gouttes

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : **Non limitée a priori**

Usage : **Revêtement de murs tendus, voilage, rideaux,...** Conditions d'entretien : **selon préconisation du client**

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais **367150109**

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s).

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006)"

Champs-sur-Marne, le **mercredi 11 mars 2015**

Technicienne d'essais
du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE



Responsable Technique du Laboratoire
Feu
du Pôle Ameublement

Nathalie SERRANT
Adjointe au Responsable des Laboratoires

