

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

Prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002

**N° EFR-23-002851**

**Valable 5 ans à compter du 12 juillet 2023**

|                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demandeur</b>                                      | FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.P.A.<br>Regione Masio 19/bis<br>10046 POIRINO (TO)<br>Italie |
| <b>Référence commerciale</b>                          | RUSTICO                                                                                  |
| <b>Description sommaire fournie par le demandeur</b>  | Le tissu, ignifugé dans la masse, est composé de 100% polyester TREVIRA CS®.             |
| <b>Masse surfacique déterminée par le laboratoire</b> | 390 g/m <sup>2</sup> ± 10%                                                               |
| <b>Épaisseur mesurée par le laboratoire</b>           | 0,96 mm ± 10%                                                                            |
| <b>Coloris</b>                                        | Tous coloris                                                                             |
| <b>Utilisation</b>                                    | Ameublement                                                                              |

**Nature des essais :**

- **NF P 92-507 (2004)** : Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu
- **NF P 92-503 (1995)** : Essais de réaction au feu des matériaux - Essai au brûleur électrique applicable aux matériaux souples
- **NF P 92-504 (1995)** : Essais de réaction au feu des matériaux - Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme
- **NF P 92-505 (1995)** : Essais de réaction au feu des matériaux - Essai applicable aux matériaux thermofusibles : essai de goutte

**Classement :**

**M1**

**Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE**

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986)** : Non limitée à priori

*Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais n°EFR-23-002851-BE du 19 juillet 2023.*

*Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.*

*Efectis France est agréé pour les essais de réaction au feu selon l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 février 1959.*

Les Avenières Veyrins-Thuellin, le 19 juillet 2023

X

Chargé d'affaires  
Signé par : Laure BARBIER

X

Superviseur Essais  
Signé par : Lise RODIER