

CERTIFICATO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO**Numero LSFIRE: U04537 / 00897**

Emesso ai sensi del l'Art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n°242 del 17 ottobre 2001).

MATERIALE SOTTOPOSTO AD ESAME :**Produttore :****FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.P.A.**

REGIONE MASIO, 19 BIS

10046 POIRINO (TO)

Denominazione Commerciale : .**STYLE - VOUGE**

Identificazione del Materiale: LSFIRE/U04537/00897

Caratteristiche Tecniche: Veggasi allegata SCHEDA TECNICA

METODI DI PROVA APPLICATI E RISULTATI CONSEGUITI :

- Metodo secondo la norma	UNI 8456	Categoria Assegnabile:	PRIMA
- Metodo secondo la norma	UNI 9174	Categoria Assegnabile:	PRIMA

Sulla base dei risultati delle prove sopracitate, ai sensi della norma UNI 9177 al materiale è attribuita la:

CLASSE: 1 (UNO)

Per Impiego : Tendaggi, Sipari, Drappaggi

Posa in opera : Sospeso, Suscettibile di Prendere Fuoco su Ambo le Facce

Documentazione allegata:

- Rapp. Tecnico di Prova nr. LSFIRE/U04537 / 00897 / 01 del 14-04-2015

- Rapp. Tecnico di Prova nr. LSFIRE/U04537 / 00897 / 03 del 14-04-2015

e relativi allegati.

OLTRONA di SAN MAMETTE, 14.04.2015

IL DIRETTORE TECNICO*Maddalena Pezzani*

Le indicazioni sopra fornite si riferiscono al solo campione testato un quantitativo del quale, sufficiente alla ripetizione delle prove, e' trattenuto presso questo Laboratorio.
In caso di uso della presente, la rispondenza della produzione al campione testato e' Responsabilità del Produttore.